

ESCLARECIMENTO Nº 01

Pregão Eletrônico nº 001/2021, protocolo nº 113/2020

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para manutenção em rede subterrânea e aérea de instalações Semafóricas.

Considerando os questionamentos abaixo, apresentados em 05/03/2021, seguem os devidos esclarecimentos, feitos pela área técnica:

Questionamentos:

1 – Solicitamos esclarecimentos para o item 2,4- cabo de comunicação do tipo AFD 4 X 22 AWG, com blindagem, constantes no lote 1 e no lote 2, com 2000 metros em cada lote, o material será entregue em rolos ou em bobinas. (Rolos de 100 metros ou bobinas de 2000 metros)?

Resposta:

Em resposta ao questionamento para o item 2.4 - Cabo AFD 4x22awg, informamos que a sua entrega pode ser feita em bobinas de no mínimo 200m e no máximo 500m.

Considerando que estes esclarecimentos não afetam a formulação das propostas, fica mantida a data de sessão da licitação.

Campinas, 09 de março de 2021.

Jhader E. P. Cordeiro
Pregoeiro