

ESCLARECIMENTO Nº 01

Pregão Eletrônico nº 003/2022, protocolo nº SEI. EMDEC.2021.00000559-08

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos que serão utilizados nos trabalhos de Manutenção Predial, implantação e manutenção das infraestruturas semaforicas.

Considerando os questionamentos abaixo, apresentados no dia 15/02/2022, segue o devido esclarecimento, feito pela área técnica.

Questionamentos:

1 - Sr. Pregoeiro gostaria de saber se poderá ser enviado Luminaria Publica SMD pois as Cobas a maioria nao tem Selo Inmetro. Item 4 Lote 4, traz mais iluminação que a COB.

Resposta: Pode ser sim, desde que atenda os pré-requisitos: 150w luz branca, IP 66, 50.000 horas/garantia 5 anos e possuir: Laudo laboratório credenciado inmetro.

Campinas, 16 de Fevereiro de 2022.

Jhader Elias Pereira Cordeiro
Pregoeiro